



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Славянского района

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 115/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

ГБУ СО КК "Славянский комплексный центр социального
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
обслуживания населения", в лице директора – Фирсовой Н.В.
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)
инспектора) Славянского района по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 115 от "30" марта 2017 г. ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 9 час.00 мин.
"12" апреля 2017 г. по 14 час. 00 мин. "26" апреля 2017 г.

проведена проверка

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профила-
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
ктической работы Славянского района управления надзорной дея-
позарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарс-
кому краю подполковником внутренней службы Джеляловым Р.С.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края "Славянский комплексный центр социального
обслуживания населения",

административное здание

353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского,
248

совместно с директором Фирсовой Натальей Васильевной,
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

заместителем директора по пожарной безопасности Змеевым Олегом
Александровичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Помещения с различным классом функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, а именно помещение котельной от подсобного помещения (перегородка разделяющая данные помещения выполнена из дерева);	п. 7.4, п. 5.18, 5.14, 5.21* СНиП 21-01-97*	17.11.2017	
2.	Помещения с различным классом функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, а именно подсобное помещение от кабинета (в перегородке разделяющей данные помещения имеется оконный проем не имеющий заполнения с ненормируемым пределом огнестойкости (не противопожарное)).	п. 7.4, п. 5.18, 5.14, 5.21* СНиП 21-01-97*	17.11.2017	

